

Zertifikat

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat Nr.: **01 202 931-B-15-0023-01**

Name und Anschrift des
Herstellers:

**Uni-Geräte E. Mangelmann
Holtumsweg 13
47652 Weeze**

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie
97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

Prüfbericht Nr.:

V490 2015 B2 Rev 01

Beschreibung des Baumuster:

**Direktwirkendes, stromlos geschlossenes /
offenes, federbelastetes Sicherheitsab-
sperrventil mit Magnetantrieb (und Ausgleichs-
kolben)**

Typenbezeichnung:

40-EVF..NH.Ü.Av.. 0 – 40 bar, DN15 – DN25
55-EVF..NH.Ü.Av.. 0 – 55 bar, DN15, DN25
50-EVF..N.Xn.Ü.R.P.. 0 – 50 bar, DN15
55-EVF..N.Xn.Ü.R.P.. 0 – 55 bar, DN15
55-EVSO 15NH-4R.P.Xn.. 0 – 55 bar, DN40

Fertigungsstätte/Lieferer:

Uni Geräte E. Mangelmann
Holtumsweg 13
47652 Weeze
GERMANY

Gültig bis:

10/2025

Köln, 01.10.2015

Dipl.-Ing. Vera Ruff



TÜV Rheinland-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte der
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Benannte Stelle, Kennnummer: 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln

D-011-Rev9