

C € 0085



EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CR0022

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Vertreiber <i>distributor</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatisches Absperrventil für Gasbrenner und Gasgeräte
Modell <i>model</i>	PX... / PXI...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, BA, CH, GB, IS, MD, ME, MK, NO, RS, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V 515 2017 B7 vom 10.10.2017 (TRG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 16678 (01.02.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.01.2028 / 25-0191-GEU

70028-04-A-DE

13.05.2025 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
--------------------------------------	------------------------------------

Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	
--	--

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
---------------------------	--	--------------------------------------

PX 50 / PXI 50	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	
PX 65 / PXI 65	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 65	
PX 80 / PXI 80	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	
PX 100 / PXI 100	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	
PX 150 / PXI 150	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 150	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
---	---

PX...	Doppel-Elektro-Pneumatikventil
PXI...	Einzel-Elektro-Pneumatikventil

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Gruppe: 2

Klasse: A

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-2 oder ANSI 150 lbs

Einbaulage: beliebig

Die CE-Kennzeichnung wird in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Moldawien, Montenegro und Serbien erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn diese Länder die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt hat.

C € 0085



EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CR0022

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Distributor <i>Vertreiber</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Product Category <i>Produktart</i>	Accessories for gas appliances/pressure equipment: Automatic shut-off valve (4128)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	automatic shut-off valve for gas burners and gas appliances
Model <i>Modell</i>	PX... / PXI...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	European Union, BA, CH, GB, IS, MD, ME, MK, NO, RS, TR
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: V 515 2017 B7 from 10.10.2017 (TRG)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 16678 (01.02.2016)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / AZ</i>	15.01.2028 / 25-0191-GEU

70028-04-A-DE

13.05.2025 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

J. A. W. Z.

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
PX 50 / PXI 50	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 50	
PX 65 / PXI 65	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 65	
PX 80 / PXI 80	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 80	
PX 100 / PXI 100	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 100	
PX 150 / PXI 150	Nominal pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 150	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
PX...	double electro-pneumatic valve
PXI...	single electro-pneumatic valve

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

group: 2

class: A

ambient temperature range: -20...+60 °C

connection Type: on both sides flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI 150 lbs

mounting position: any

The CE marking is accepted as proof of conformity in Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, and Serbia only after these countries have transposed the EU Gas Appliances Regulation EU/2016/426 into national law.

