



Der Hersteller / The manufacturer

**UNI Geräte E. Mangelmann  
Elektrotechnische Fabrik GmbH**  
Holtumsweg 13  
47652 Weeze, Germany  
Telefon.: +49 (0) 2837/9134-0  
E-Mail: [info@uni-geraete.com](mailto:info@uni-geraete.com)  
Homepage: [www.uni-geraete.com](http://www.uni-geraete.com)

erklärt hiermit, dass folgendes unten aufgeführtes Zubehör  
in den Druckstufen PN10 – PN160, mit den Nennweiten DN32 – DN400  
*hereby declares that the following accessories listed below,  
in the pressure stages PN10 – PN160, with nominal sizes DN32 – DN400*

die Sicherheitsanforderungen der / meet the safety requirements of the

### **Richtlinie / Directive 2014/68/EU**

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten  
über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt erfüllen und den folgenden Konformitätsbewertungsverfahren  
unterzogen wurden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.  
*of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating  
to the making available on the market of pressure equipment and have undergone the following conformity assessment  
procedures. The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity.*

#### **Konformitätsbewertungsverfahren Modul H / Conformity assessment procedure Module H**

(Konformität auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung)

*(Conformity on the basis of comprehensive quality assurance)*

Druckgerät equipment	Typ / type	Baureihe / Series
Zubehör / accessories	Einschaltring / coupling ring Übergangsstück / adapter piece	ER RED
Notifizierte Stelle / Notified body: Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400 Courbevoie, France Benannte Stelle-Nr. / Notified body no: 0062 Zertifikat / Certificate: Nº CE-0062-PED-H-UGM 001-26-DEU		

#### **Armaturen im Geltungsbereich Artikel 4 Absatz 3 / Valves within the scope of Article 4 paragraph 3**

(eine CE-Kennzeichnung gemäß 2014/68/EU ist nicht gestattet / CE labelling in accordance with 2014/68/EU is not permitted)

Anwendung in Abhängigkeit von Nennweite DN und maximal zulässigem Druck (PS). Armaturen die nach 2014/68/EU Anhang II Diagramm 6 - 9 Artikel 4 Absatz 3 unterliegen, dürfen nicht nach 2014/68/EU mit CE gekennzeichnet werden.

*Application depending on nominal diameter DN and maximum permissible pressure (PS). Valves subject to 2014/68/EU Annex II Diagram 6 - 9 Article 4 paragraph 3, must not be CE labelled in accordance with 2014/68/EU.*

#### **Angewandte (harmonisierte) Normen / Applied ( harmonised) standards**

DIN EN 13480

Die Fa. UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH ist zertifiziert nach  
The company UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH is certified according to  
DIN EN ISO 9001:2015

Weeze, 21.01.2026

Ort und Datum / Place and date

**Bevollmächtigter der Druckgeräterichtlinie  
Authorized for pressure equipment directive  
Robert Boese**

