

C € 0085



EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085BU0011

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Vertreiber <i>distributor</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatisches Absperrventil für Gasbrenner und Gasgeräte
Modell <i>model</i>	VX... / VXI...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, BA, CH, GB, IS, MD, ME, MK, NO, RS, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V 578 2017 T1 vom 10.10.2017 (TRG) Baumusterprüfung: V 578 2017 B2 vom 10.10.2017 (TRG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 161 (01.04.2013) DIN EN 13611 (01.09.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.01.2028 / 25-0191-GEU

70028-04-A-DE

13.05.2025 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
VX 65 / VXI 65	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 65 max. Betriebsdruck: 0,5 bzw. 5 bar	
VX 80 / VXI 80	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80 max. Betriebsdruck: 0,5 bzw. 5 bar	
VX 100 / VXI 100	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100 max. Betriebsdruck: 0,5 bzw. 5 bar	
VX 150 / VXI 150	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 150 max. Betriebsdruck: 0,5 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
VX...	Doppel-Elektro-Magnetventil
VXI...	Einzel-Elektro-Magnetventil

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Gruppe: 2

Klasse: A

Elektrische Daten: 24 V DC; 110 V AC, 40-60 Hz; 230 V AC, 40-60 Hz für VX 65/80/100 und 230 V AC, 40-60 Hz für VX 150; Schutzart IP 65

Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-1 oder ANSI 150 lbs

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C mit NBR Elastomeren; 0...+60 °C mit FKM Elastomeren

Einbaulage: beliebig

Die CE-Kennzeichnung wird in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Moldawien, Montenegro und Serbien erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn diese Länder die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt hat.



C € 0085



EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085BU0011

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Distributor <i>Vertreiber</i>	UNI-GERÄTE E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13, D-47652 Weeze
Product Category <i>Produktart</i>	Accessories for gas appliances/pressure equipment: Automatic shut-off valve (4128)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	automatic shut-off valve for gas burners and gas appliances
Model <i>Modell</i>	VX... / VXI...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	European Union, BA, CH, GB, IS, MD, ME, MK, NO, RS, TR
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: V 578 2017 T1 from 10.10.2017 (TRG) Type testing: V 578 2017 B2 from 10.10.2017 (TRG)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 161 (01.04.2013) DIN EN 13611 (01.09.2016)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / AZ</i>	15.01.2028 / 25-0191-GEU

70028-04-A-DE

13.05.2025 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

id-22.7

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
VX 65 / VXI 65	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 65 Max. operating pressure: 0,5 bzw. 5 bar	
VX 80 / VXI 80	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 80 Max. operating pressure: 0,5 bzw. 5 bar	
VX 100 / VXI 100	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 100 Max. operating pressure: 0,5 bzw. 5 bar	
VX 150 / VXI 150	Nominal pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 150 Max. operating pressure: 0,5 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
VX...	double solenoid valve
VXI...	single solenoid valve

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

group: 2

class: A

electrical data: 24 V DC; 110 V AC, 40-60 Hz; 230 V AC, 40-60 Hz for VX 65/80/100 and 230 V AC, 40-60 Hz for VX 150;

protection class: IP 65

connection types: both sides flanges according to DIN EN 1092-1 or ANSI 150 lbs

ambient temperature range: -20...+60 °C with NBR elastomer sealing material; 0...+60 °C with FKM elastomer sealing material

installation position: any

The CE marking is accepted as proof of conformity in Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, and Serbia only after these countries have transposed the EU Gas Appliances Regulation EU/2016/426 into national law.

